Arthur Flury AG

EU-Konformitätserklärung

Gemäss der EU-Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU gemäss Anhang III B vom 26.Februar 2014

Hiermit erklären wir, dass das nachstehende Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie Niederspannung entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit

Hersteller und Bevollmächtigter

Arthur Flury AG
Fabrikstrasse 4
4543 Deitingen
Schweiz
Tel: +41 32 613 33 66
E-Mail: info@aflury.ch

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Produktbezeichnung:	**Verlängerung Anschliessgarnitur**
Typenbezeichnung:	**FE 31**
Funktion:	Bauteil zum Erstellen eines sauberen Anschlusspunktes für den Übergang von der Fundamenterdung auf die Elektroinstallation oder einer Verbindung auf die Blitzschutz- oder Erdungsanlage im Erdreich.
	Blitzstossstromfähigkeit Klasse H (100 kA, 10/350 µs)
	Kurzschlussstrom (50 Hz) (6 kA/ 1s ≤ 300 °C)

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60204-1:2018

Angewandte technische Normen und Spezifikationen:

IEC 62561-1:2023
IEC 62305-1:2024
IEC 62305-3:2024
SN 414022:2024
SN 414113:2024

Deitingen, 18.11.2026

Henrik Björkenstamm
CEO

Micha Röllinghoff
CTO